Zimbra **benedito.veloso@tre-go.jus.br**

Pregão Eletrônico nº15/2022 - Solicitação de Esclarecimentos

De : upstechnologie@upstechnologie.com.br sex, 25 de mar de 2022 15:17

Assunto : Pregão Eletrônico nº15/2022 - Solicitação de Esclarecimentos 4 anexos

Para : cpl-lista@tre-go.jus.br

Ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
PRAÇA CÍVICA, 300 - Bairro CENTRO - CEP 74003-010 - Goiânia - GO

A/C PREGOEIRO(A) DESIGNADO(A)

REF.: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022
Processo SEI nº 22.0.000001718-7

Prezado(a) Senhor(a), boa tarde,

Preliminarmente, analisamos o processo em referência de aquisição dos equipamentos e em virtude de dúvidas, algumas confirmações, e também pela igualdade de participação entre as proponentes interessadas no certame e transparência das informações, vimos através deste solicitar os seguintes esclarecimentos acerca do edital em referência, a fim também que este conceituado Órgão adquira equipamentos de moderna geração e segurança tecnológica.

Assim sendo, vimos através deste solicitar os seguintes esclarecimentos acerca do edital em referência:

1 - Em análise ao edital e anexos, é mencionado, no Item 5.1.5 "Filtro ativo com retificador de 12 (doze) pulsos"
Salientamos que este tipo de características de pulsos em tiristores, já está ultrapassado mundialmente e tecnologicamente. Atualmente são utilizados semicondutores IGBTs nas etapas retificadora, as quais permitem uma melhor performance e baixo THDi e ruídos na rede. Assim sendo entendemos que serão aceitos equipamentos nobreaks com IGBTs na etapa retificadora de entrada. Estamos certos em nosso entendimento?

2- Em análise ao edital e anexos, é mencionado, no Item 5.6. PRAZO PARA A INSTALAÇÃO: 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da emissão da ordem de serviço.
Salientamos que este prazo é curto demais, levando-se em consideração os equipamentos de tecnologia de segurança de energia de grande porte de potência com fornecimento e instalação, a época e momento que vivemos com esta pandemia, além dos proponentes terem tempo de processos internos de aceitação, documentação técnica e fiscal, produção e fabricação, embalagens, transportes de outros estados, entrega, instalação, configuração e testes em campo.

Além destes motivos, o cenário nacional e internacional de matérias primas está deficiente, causando prazos críticos e mais longos que o normal
Assim, também tendo em vista que o prazo de 15 (quinze) dias corridos se mostra extremamente exíguo para a produção, transporte, entrega, montagem, configurações e instalação dos produtos, posto também que participam do Pregão empresas de todo o Território Nacional, além de poder gerar restrição na participação do certame, entendemos que este item de entrega e instalação que os proponentes podem considerar 45 dias, permitindo assim maior número de proponentes ofertantes.
Estamos certos em nosso entendimento?

Antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente,

UPS TECHNOLOGIE

(55 11) 4200-8234
upstechnologie@upstechnologie.ind.br