

COMPRASNET

Pregão Eletrônico



Resposta 18/02/2021 12:11:03

Senhor licitante, Em resposta ao questionamento em tela, a Unidade Técnica prestou o seguinte esclarecimento: "Em relação ao questionamento contido no doc. Digital 1712/2021, informamos que o correto é o seguinte: 5.2. Especificações de Saída dos no-breaks: 5.2.9. Fator de Potência mínimo: 0,8." Diante disso, comunicamos que será suspenso e certame e adiada a sua reabertura em razão da necessidade de alteração do Instrumento Convocatório. É o que tínhamos a informar. Gleyson Alves de Moraes Pregoeiro

Fechar